莱美检测

CMA

220712050201

报告编号 LMJC/2024/SZ459

# 检 测 报 告

委托单位： 吉林嘉鑫环保技术有限公司

受检单位： 吉林市第二人民医院

项目名称： 吉林市第二人民医院委托检测（4 月份）

样品类别： 废水

项目所在地： 吉林市昌邑区通江街 765 号

吉林莱美检测技术有限公司

检验检测专用章



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

# 声　　明

1、报告无“吉林莱美检测技术有限公司检验检测专用章”无效。

2、报告无“ MA ”专用章无效。

3、复制报告未重新加盖“吉林莱美检测技术有限公司检验检测专用章”无效。

4、报告无制表人、审核人、授权签字人签字无效。

5、报告涂改无效。

6、对本检测报告若有异议，应于收到之日起十五日内以书面形式向检测单位提出书面复检申请，逾期不予受理。

7、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不做评价。

8、未经我单位允许，检测结果不得用做媒体广告宣传。

9、未经本机构批准，不得复制部分（全文复制除外）报告。

10、报告无骑缝章无效。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

# 检测相关信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 采样日期 | 2024 年 04 月 02 日 | | |
| 检测日期 | 2024 年 04 月 02 日-2024 年 04 月 04 日 | | |
| 采样人员 | 闫雷、赵大龙 | | |
| 分析人员 | 王雪 | | |
| 单位地址 | 吉林高新区安庆路 189 号 | | |
| 电话 | 0432-62013555 | 邮编 | 132013 |
| 委托单位联系人 | 伊娜 | 联系人电话 | 15304324312 |



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

## 样品表观信息

| 样品来源 | 样品类别 | 采样地点 | 样品状态 |
|---|---|---|---|
| 现场采样 | 废水 | 污水处理站排水口（DW001） | 无色、无味、透明 |

## 检测项目分析方法及检测依据

| 检测项目 | 标准（方法）名称及编号（含年号） | 方法检出限 | 仪器名称、型号、编号 |
|---|---|---|---|
| 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 HJ 347.2-2018 | 20MPN/L（15 管法） | 恒温恒湿箱 HS-150 LMJC-YQ-035 |

## 废水检测结果

| 检测日期 | 采样地点 | 检测项目 | 样品唯一性标识 | 检测值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 年 04 月 02 日 | 污水处理站排水口（DW001）（第一次） | 粪大肠菌群 | FS24020(a20)-01-01 | $1.9\times10^{3}$ | MPN/L |
| | 污水处理站排水口（DW001）（第二次） | 粪大肠菌群 | FS24020(a20)-01-02 | $2.4\times10^{3}$ | MPN/L |
| | 污水处理站排水口（DW001）（第三次） | 粪大肠菌群 | FS24020(a20)-01-03 | $1.2\times10^{3}$ | MPN/L |

***报告结束***

报告编写人：陈萍 审核人：[illegible] 授权签字人：[illegible]

日期：2024年 4月 6日



扫描全能王 3亿人都在用的扫描App